

Chełmża, dnia 14.11.2017

Uczestnicy postępowania

Dot. Postępowania 2 częściowego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 tj.) na: „roboty budowlane polegające na przebudowie i doposażeniu pomieszczeń szpitalnych Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Chełmży: części pomieszczeń oddziału wewnętrznego i oddziału Chirurgicznego, oraz przebudowie i doposażeniu pomieszczeń szpitalnych Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Chełmży: instalacja hydrantowa wraz z rozwiązaniem zapewniającym wymagane ciśnienie instalacji.

Sprawa nr ZP.BUD/2/2017

Pytanie do SIWZ

W opisie technicznym jest następujący zapis:

10.3.6 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU

- Zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG z dnia 14.06.1993 r. o wyrobach medycznych oraz Rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia Dz. U. Nr 1416 z dnia 05.11.2010 r. z późniejszymi zmianami w sprawie Klasyfikacji Wyrobów Medycznych do różnego przeznaczenia, instalacja gazów medycznych jest wyrobem medycznym kl IIb . W związku z powyższym instalacja winna być oznaczona znakiem CE z numerem jednostki notyfikowanej oraz zgłoszona w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej Dz.U. poz.1145 z dnia 28.08.2014 Wykonawca winien posiadać kwalifikacje zgodnie z w/w Rozporządzeniem poz. 71216.
- Zgodnie z ustawą z dnia 9 maja 2014. Dz.U. poz.768 art.14. pkt. 4.
- Modernizacja systemu koncentratora – wymagane kwalifikacje, certyfikat WE Jednostki Notyfikowanej dotyczący projektowania montażu i serwisu koncentratorów tlenu.

Czy na zamieszczone warunki należy załączyć do oferty dokumenty potwierdzające spełnienie w/w wymagań?

Odpowiedź : Tak, do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnienie w/w wymagań.

PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Naczelny

lek. med. Leszek Pluciński